

南越清掃組合エコクリーンセンター南越余剰電力売却 一般競争入札における質問回答について

No.	質問	回答
1	<p>公告 「2 入札参加資格」「(5) 過去2年間に国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。」とあるが、現在履行中の案件でも資格審査可能か。</p>	<p>2(5)において、「全て誠実に履行した者」となっておりますので、履行予定の案件については、該当いたしません。</p>
2	<p>発電側課金は貴庁（南越清掃組合）の負担という認識でよろしいか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>入札書の上に計算書を張り付ける認識で間違いはないか。貼り付け方に指定はあるか。</p>	<p>入札書への計算書の貼り付けは、容易に分離できない状態であれば特に指定は致しませんが、例としては入札書の2頁目として糊付け等により貼り付けてください。</p>
4	<p>入札書の日付は提出日か入札日かどちらか。</p>	<p>実際に入札に来訪される日が入札日であり、同時に入札日は提出日となります。</p>
5	<p>需給調整市場に参入しているか。</p>	<p>需給調整市場には参入しておりません。</p>

南越清掃組合エコクリーンセンター南越余剰電力売却 一般競争入札における質問回答について

No.	質問	回答	
6	提出用の封筒についての記載がないが、封筒様式は事業者に一任という解釈でよろしいか。 また入札書および入札金額計算書を同封後に封筒への封緘は必要か。	封筒の表には入札の名称が記入されていれば様式は任意です。封筒は無くとも入札書の記載が正しければ入札は無効になりません。ただし、入札書は封筒に入れ糊付けにて閉じ、閉じ目部分に封緘するのは通例となっております。	new!
7	入札書に記載する日付は、開札日である「令和6年12月20日」としてよろしいか。	お見込みのとおりです。	new!
8	入札書の「2 入札金額」、入札金額計算書の「4 計算内訳_電力量料金」において、金額の頭に『¥』や『金』を記載する必要があるか。	ご記入ください。	new!
9	「入札書に貼り付け、入札者が割り印の上、提出すること。」と記載あるが、貼り付け方法（ホッチキス止めまたは糊付け等）や場所（左上または左端全て等）に指定はあるか。 また入札書と入札金額計算書のつなぎ目に、割り印を1か所押印する形でよろしいか。	貼り付けの方法は特に指定はありませんが、ホチキスでは容易に外される可能性があるため、糊付けをお願いします。貼り付けの場所は任意です。 割り印はお見込みのとおりです。	new!
10	月別の予定売却電力量、または1年間分の30分値電力量が分かるExcelデータ等の提供は可能か。	月別の予定売却電力量を組合ホームページに掲載しますのでご確認ください。	new!
11	南越清掃組合エコクリーンセンター南越の設備IDについて、教えていただくことは可能か。	当組合の発電施設はFIT/FIPの認定を受けたものではないので、設備IDは設定されておりません。	new!
12	非化石証書の種別については、測定されたバイオマス比率によるバイオマス分が「再エネ指定あり」非バイオマス分が「再エネ指定なし」の認識か。	お見込みのとおりです。	new!

南越清掃組合エコクリーンセンター南越余剰電力売却 一般競争入札における質問回答について

No.	質問	回答	
13	<p>予定売却電力量について、30分毎の発電量実績データをいただくことは可能か。</p>	<p>HPに月別の予定売電電力量をアップしておりますので参照願います。</p>	new!
14	<p>相殺精算とのことですが、発電側課金算出に必要な以下情報を教えていただくことは可能か。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同時最大受電電力</li> <li>・接続送電サービス契約電力</li> <li>・認定バイオマス比率</li> <li>・割引の有無や区分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同時最大受電電力 1,100Kw</li> <li>・接続送電サービス契約電力 150Kw (自家発補給電力 350Kw)</li> </ul> <p>基認定バイオマス並びに割引はありません。</p>	new!
15	<p>入札の執行当日は、弊社担当者による持参にて応札を検討しておりますが、受任者印欄へは、担当者個人の印鑑を押印する形でのよろしいか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>	new!